

Mikrobiologisches Labor Wilhelm-Maigatter-Weg 1 85221 Dachau

Wasserversorgung Feldafing Pöcking gKU  
Possenhofener Str. 5  
82340 Feldafing

## Befund für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung

Entnahmeort: Maising  
Entnahmetag: 17.10.2023  
Probenehmer: Stefan Bauer  
Probenart: Trinkwasser, Zapfprobe  
Probeneingang: 17.10.2023  
Probenansatz: 17.10.2023  
Probenende: 19.10.2023

Auftragsnummer: 2493-23, A7429

Probenahme erfolgte nach DIN EN ISO 19458 (2006-12)

| Probe<br>Zweck    | Entnahmestelle<br>Etage | Uhrzeit<br>Temp.    | Parameter  | Grenzwert<br>TrinkwV                     | Ergebnis                             |
|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|
| P56893<br>Zweck a |                         | 08:30 Uhr<br>14,2°C | Koloniezahl 22°C<br>Koloniezahl 36°C<br>Coliforme Keime<br>E. coli | 100/ml<br>100/ml<br>0/100 ml<br>0/100 ml | 0/ml<br>3/ml<br>0/100 ml<br>0/100 ml |

**Beurteilung**

Das Wasser entspricht in den untersuchten Parametern den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Dachau, 19.10.2023

*C. Schröder*

Carola Schröder  
(Laborleiterin)

Hinweis:

Entsprechend § 47 der Trinkwasserverordnung ist der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage verpflichtet, Überschreitungen der in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte an das zuständige Gesundheitsamt zu melden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Probenahme und den Prüfgegenstand. Dieses Gutachten darf ohne schriftliche Genehmigung des Mikrobiologischen Labors für Umwelt, Lebensmittel und Industrie in Dachau nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden.

Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundenanlage D-PL-14272-01-00 aufgeführten Verfahren.

Verwendete Methoden:

Koloniezahl 22°C: TrinkwV §43 Abs. 3 (2023-06)

Koloniezahl 36°C: TrinkwV §43 Abs. 3 (2023-06)

Coliforme Keime: DIN EN ISO 9308-2: 2014-06

E. coli: DIN EN ISO 9308-2: 2014-06